

PBWJ/mal

## GODKENDELSE

I medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

- A. Konstruktion:  
Overjordiske kasseformede ståltanke med rumfang mindre end 6.000 l uden mandehul.  
Udvendig og indvendig korrosionsbeskyttelse udføres som nærmere angivet nedenfor.
- B. Betegnelse: Linatech A/S kasseformet olietank under 6.000 liter
- C. Godkendelsesnummer: I henhold til nedenstående tabel:

Indvendig beskyttelse	Godkendelsesnummer for indendørs opstilling	Godkendelsesnummer for udendørs opstilling
Aftapning fra laveste punkt	89-5410	89-5420
Bundzonebelægning	89-5411	89-5421
Offeranoder	89-5413	89-5423

- D. Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder indtil 1. november 2022.
- E. Ansøger: Linatech A/S  
Rydhaugen 9  
8620 Kjellerup
- F. Beskrivelse:  
Kasseformede ståltanke med rumfang mindre end 6.000 liter fremstilles og korrosionsbeskyttes i henhold til bilag 4 i bekendtgørelsen.

Tanke til udendørs opstilling overfladebehandles mindst svarende til de eksempler, der er angivet for ISO 12944 korrosionsklasse C3: Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner. Rengøring og forbehandling af ståloverfladen, og påføringen af den beskyttende belægning, udføres i overensstemmelse med materialeleverandørens anvisninger.

For tanke til indendørs opstilling kræves ingen særlig udvendig overfladebehandling.

Indvendig korrosionsbeskyttelse kan udføres på tre måder, i henhold til bilag 5 i bekendtgørelsen:

F1: Aftapningsarrangement fra tankens absolut laveste punkt.

F2: Belægning af tankens bundzone med en organisk belægning som, beskrevet i bilag 5 afsnit 2 i bekendtgørelsen.

Den færdige belægning påføres, så den kan overholde de krav, der er angivet i bekendtgørelsen, bilag 5 afsnit 2.6.

F3: Montering af offeranoder indvendigt i tankens bund, som beskrevet i bilag 5 afsnit 4 i bekendtgørelsen.

Mængden af anodemetal beregnes i henhold til de angivne regler i bilag 5 afsnit 4.6 i bekendtgørelsen.

Der drages omsorg for, at anoderne ikke kan løsnes eller forskubbes under transport og installation af tanken.

G. Godkendelse:

Ståltanke i størrelser op til 6.000 l, hvis konstruktion er beskrevet under punkt F, godkendes i henhold til bekendtgørelsens § 7 til opbevaring over jorden af olieprodukter i henhold til bekendtgørelsens definition.

H. Vilkår:

H1 Det skal altid tydeligt fremgå af tankattesten, om tanken er til udendørs eller indendørs opstilling, og hvilken beskyttelse mod indvendig korrosion, der er installeret. Ifølge den p.t. gældende bekendtgørelse (bek. nr. 1611/2015), udarbejdes tankattesten i henhold til § 11.

H2: Definitionen af "indendørs" henholdsvis "udendørs" skal være anført på tankattesten, som følger:

Definition af indendørs tank: tank, der er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.

Definition af udendørs tank: tank, der ikke er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.

I. Godkendelsens anvendelse:

Omtale af konstruktionen som typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke må kun finde sted ved gengivelse af denne skrivelse i sin helhed.

P.U.V.

Anne Elizabeth Kamstrup